


**S.C. TERMOPTOT S.R.L.**  
 PROIECTANT SISTEME DETECȚIE  
 ȘI STINGERE INCENDIILOR  
 ing. BĂLTIN ANTONIO-MARIAN

- LEGENDA**
- MPP x\_xx.xx - Modul de stingere cu pulbere ABC
  - Numarul de identificare pe plan al modulului
  - Numarul instalatiei de stingere
  - Modelul modulului de stingere

**DETALIU LEGARE MODULE DE PULBERE**



**S1** — Tablou comanda zona: Sursa\* 24V/3A cu acumulatori, releu comanda 24Vcc, comutator+lampa indicatoare mentenanta, lampa prezenta 220V

\*NOTA: Sursa va fi cu back-up si cinctact de monitorizare a starii si va fi monitorizat de sistemul de detectie, semnalizare si comanda a stingerii incendiului

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
<b>S.C. TERMOPTOT S.R.L.</b> Parcul Industrial Metrom Tel./Fax. 0268.319.404				Beneficiar: <b>PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA</b> Adresa: Rupea, Str. Republicii, Nr. 147, jud. Brasov
SPECIFICATII				Titlu proiect: <b>Instalatie de stingere incendiu cu module cu 4 kg pulbere ABC</b>
SEF PROIECT	arh. Emil Crisan		SCARA 1:100	Faza: P.T.
VERIFICAT	ing. Alin Vasiliu		Data: 09.2017	Titlu plansa: <b>PLAN AMPLASARE MODULE CU PULBERE - PLAN POD -</b>
PROIECTAT	ing. Antonio Baltin			
DESENAT	ing. Emanuela Farca			Plansa nr. I.01